




**Abnahmeprotokoll IntegraSUN
Ansteuerung Direktvermarktung
EnBW ODR AG**

ServiceZeit.com - Am Beigut 9 - 09648 Kriebstein
support@integrasun.de - 034327/670922

Photovoltaikanlage Mustermann

Anlagendaten

Anlagenname	Mustermann
Direktvermarkter	ENBW ODR AG
Anlagenstandort	Musterstraße 18, 12345 Musterstadt
Anlagengröße	300 kWp
Seriennummer	20200000
Inbetriebnahme durch	Max Lange
Inbetriebnahmedatum	02.11.2020
Abnahme durch	Max Lange
Abnahmedatum	19.11.2020



Bestätigung

Hiermit bestätigen wir die Inbetriebnahme der Schnittstelle zum Direktvermarkter EnBW ODR AG in der Photovoltaikanlage Mustermann.
 Die Leistungsreduzierung und die Rückkopplung der Messwerte wurde erfolgreich getestet.



 Servicezeit.com · Am Beigut 9 · 09648 Kriebstein

 Tel. +49 34327 670922 · Fax +49 34327 670923

 info@servicezeit.com · www.servicezeit.com